



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-9151CM0146

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	BWT Wassertechnik GmbH Industriestr. 7, D-69198 Schriesheim
Vertreiber <i>distributor</i>	BWT Wassertechnik GmbH Industriestr. 7, D-69198 Schriesheim
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Enthärtungsanlage (Kationentauscher) für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	Cillit Mephisto Duo
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: E0 008/11 vom 08.04.2011 (TZW) KTW-Prüfung: vom 10.04.2006 (TZW) KTW-Prüfung: 377A07_03 vom 07.02.2008 (TZW) KTW-Prüfung: 056A06_2 vom 19.02.2006 (TZW) KTW-Prüfung: 386A0_2 vom 20.03.2006 (TZW) KTW-Prüfung: 023A06_2 vom 10.04.2006 (TZW) KTW-Prüfung: 287A06_2 vom 03.04.2006 (TZW) KTW-Prüfung: 340A05_1 vom 07.12.2005 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.02.2008) BGA KTW (07.01.1977)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	08.04.2016 / 11-0103-WNE

17.05.2011 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Cillit Mephisto Duo	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	