

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Franz Kaldewei GmbH & Co. KG Beckumer Str. 33-35 59229 Ahlen DEUTSCHLAND
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Duschwanne Nexsys, Modell 2620
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
Konformitätszeichen	
Registernummer	P1B097
Gültig bis	2022-06-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	P1B097 von 2019-10-29
Technische Angaben	<p>Beschreibung: Kaldewei Nexsys Duschwanne, Modell-Nr. 2620, vormontiertes Duschsystem, bestehend aus Ablaufrinne, Gefälleträger, Abdichtung und emaillierter Duschfläche</p> <p>Oberflächen: Antislip, Vollantislip, KALDEWEI Secure Plus</p> <p>Einbauart: Bodeneben</p> <p>Außenform: Quadrat</p> <p>Abmessung: 1200 x 1200 x 22 mm</p> <p>Material: KALDEWEI Stahl-Email</p> <p>Ablauf: schlanke, bündig verlaufende Ablaufrinne mit Designblende aus gebürstetem Edelstahl und abgerundeten Kanten</p> <p>Ablaufgarnitur: KA 4121 oder KA 4122</p>
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	Dagmar Lautsch-Wunderlich Podbielskiallee 19 14195 Berlin DEUTSCHLAND
Prüfbericht(e)	Gutachten von 2019-05-24
Bemerkung(en)	Die Duschwanne Nexsys, Modell 2620 erfüllt im Maß von 1200 mm x 1200 mm in Verbindung mit dem Oberflächenbelag Secure Plus bei niveaugleichem Einbau die Maßgaben der DIN 18040-2 für barrierefrei nutzbare Wohnungen, nicht jedoch die Maßgaben der DIN 18040-2 "R".

