



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6506CS0548

Registriernummer
registration number

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart |
| Vertreiber <i>distributor</i> | HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart |
| Produktart <i>product category</i> | Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Eingriff-Sanitärarmatur |
| Modell <i>model</i> | HANSAPALENO |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Baumusterprüfung: 124447/17 vom 09.06.2017 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 57216416-01 vom 21.03.2017 (SKZ) Baumusterprüfung: 1201520/13 vom 14.09.2016 (SKH) Baumusterprüfung: 57214403-04 vom 02.07.2015 (LGW) KTW-Prüfung: KA 0466/14 vom 19.03.2015 (TZW) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 09.06.2022 / 18-0522-WNE |

70028-04-A-DE

07.12.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ type | Technische Daten technical data | Bemerkungen remarks |
|----------------------|---|--|
| 5641 XXXX; 5642 XXXX | Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 110 mm; Auslaufhöhe: 90 mm |
| 5635 XXXX; 5636 XXXX | Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 90 mm; Auslaufhöhe: 54 mm; 5140 mit Ablaufgarnitur; 5141 mit versenkbarer Kette; 5142 ohne Zugstangenbohrung |
| 5643 XXXX; 5637 XXXX | Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 152 mm; Auslaufhöhe: 190 mm; 5154 ohne Ablaufgarnitur; 5155 mit Ablaufgarnitur |
| 5653 XXXX | Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 203 mm; Auslaufhöhe: 120 mm |
| 5652 XXXX | Armaturengruppe: Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 203 mm; Auslaufhöhe: 235 mm |
| 5644 XXXX | Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 106 mm; Auslaufhöhe: 60 mm |
| 5645 XXXX | Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 158 mm, Tiefe Schlauchanschluss: 108 mm; eigensicher gegen Rückfließen |
| 5647 XXXX | Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10 | Tiefe Schlauchanschluss: 60 mm; eigensicher gegen Rückfließen |

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

| Registr.-Nr. registration no. | Bauteil (Produktart) component | Modell/Typ model/type | Hersteller manufacturer |
|--|--|--|------------------------------------|
| NW-6312AS2272 | Einsteckrückflussverhinderer | DW.../DW14, DW14-pr, DW14-AF-pr, DW15 | NEOPERL GmbH |
| DW-0304BO0460 | Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A | SOFTPEX® /SOFTPEX® DN 6 | NEOPERL GmbH |

DVGW